



ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДЕШАРАН А, ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с задержкой психического развития»
364061, г. Грозный, ул. Шоссейная, 17

тел/факс: (928) 892-84-85, e-mail: internat_zpr@mail.ru

№ 2.13/1 «22» 11 2019 г.
на _____ « _____ » _____ 2019 г.

Старшему инспектору
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по
городскому округу «г. Грозный»

капитану внутренней службы
А.А. ТЕМИРСУЛТАНОВУ

Уважаемый Анзор Ахметович!

В ответ на Ваше представление за № 142 2-3-2 от 01.11.2019 г. ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с ЗПР» (далее - школа-интернат) направляет информацию о результатах рассмотрения предписания и о принятых мерах по устранению нарушений допущенных в деятельности школы-интернат.

По данному факту проделана следующая работа:

1. Во исполнение абзаца 1 п. 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Постановление № 390) автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

2. Во исполнение требования ст. 52, 54, 83, 84 и 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее - № 123-ФЗ» и п. 4 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. «Требования пожарной безопасности» утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 173 оповещения людей при пожаре исправлено и в складских помещениях установлены пожарные извещатели.

3. Во исполнение требования ст.4-6, 48-96 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ и п. 6.25. «Строительные нормы и правила СНиП 21-01.97», «Пожарная безопасность зданий и сооружений (принятые постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 года № 18-7. направлено письмо в Министерство образования и науки ЧР об оказании содействия и финансирования для устранения данных нарушений.

4. Пожарный резервуар обеспечен свободным подъездом пожарной техники с соответствующим покрытием дороги, в соответствии требованиям

п. 9.28 Свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. № 635/14).

5. Во исполнение п. 24. Постановления № 390 в наличие ограждений на крыше (покрытии) здания с составлением соответствующего акта испытаний направлено письмо в Министерство образования и науки ЧР об оказании содействия и финансирования для устранения данного нарушения (письмо прилагается).

6. В помещении библиотеки первичные средства пожаротушения (огнетушитель) имеется (нарушение п. 472. Постановление № 390).

7. Исполнительная документация по молниезащите будет предоставлена в соответствии требованиям ст. 50 № 123-ФЗ.

Приложение: на 20 л. в экз.

Директор



М-А.А. Мусаев