



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
Городскому округу «город Грозного»  
г. Грозный, 364000  
пр-т Культуры 2.

Директору ГБОУ Специальная (коррекционная  
общеобразовательная школа- интернат для детей с  
ЗПР) Мусаеву Муххамед-Али Акбулатовичу.

01.11.2019 г. № 142 2-3-2

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

Я, старший инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» капитан вн. сл.  
Темирсултанов Анзор Ахметович  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление №81 от «01» ноября 2019 г. по административному  
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на  
директора Мусаева М-А.А.  
(ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_ (или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящегося (зарегистрированного(ную)) по адресу : г. Грозный г-к. Маяковского б/н.  
Материалами установлено, что  
«31» октября 2019 г. в «10» час «00» мин на территории, в здании и помещениях  
ГБОУ Специальная (коррекционная общеобразовательная школа- интернат для  
детей с ЗПР), расположенный по адресу: г. Грозный г-к. Маяковского б/н.  
(место совершения нарушения,)

нарушены требования правил противопожарного режима в РФ.  
с подробным указанием наименования объекта, адреса:

\_\_\_\_\_ в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность;

\_\_\_\_\_ тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая отношение к делу;

\_\_\_\_\_ законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.	(Основание: абз. 1 п. 61 ППР в РФ-390);
2	На путях эвакуации в коридорах здания используется для покрытия пола горючий материал (деревянные полы, ковровые дорожки	(Основание: СНиП 21-01-97* п.6.25*; ст.4-6, 48-96 Федеральны й закон № 123-ФЗ);
3	Пожарный резервуар не обеспечен свободным подъездом пожарной техники с соответствующим покрытием дороги.	(Основание: п. 9.28 СНиП 2-04-02-84*.);
4	Руководитель не обеспечил наличие ограждений на крыше (покрытии) здания с составлением соответствующего акта испытаний.	(Основание: ППРФ 390 п.24);
5	В помещении (библиотека) отсутствует первичные средства пожаротушения (огнетушитель).	(Основание: ППРФ 390 п.472);
6	Отсутствует оповещение людей о пожаре.	(Основание: ст.ст.52 и 54, 83, 84 и 91 Федеральны й закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техническ ий регламент о требования х пожарной безопасност и». 7;СП 3.13130.200 9 п.4 таб.2);

		й закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техническ ий регламент о требования х пожарной безопасност и».);
--	--	---

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны в течение 1 (одного) месяца со дня получения данного представления рассмотреть и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Темирсултанов А.А.  
(расшифровка подписи)

Представление получила 01.11.2019г.

(дата, должность, подпись)

директор Мусаев М-А. А.

ФИО



7	Не предоставлена исполнительная документация по молниезащите.	(Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 50; СО 153-34.21.122-2003.);
8	В складских помещениях отсутствуют пожарные извещатели.	(Основание: ст.ст.52 и 54, 83, 84 и 91 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».);

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1, ст. 20.4

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

**Вам необходимо:**

1 +	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.	(Основание: абз. 1 п. 61 ППР в РФ-390);
2 —	На путях эвакуации в коридорах здания используется для покрытия пола горючий материал (деревянные полы, ковровые дорожки)	(Основание: СНиП 21-01-97* п.6.25*; ст.4-6, 48-96 Федеральный закон №





## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛОКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛОКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ГРОЗНЫЙ».

364000, г. Грозный, пр-т. Культуры № 2.

г. Грозный, пр-т. Культуры 2  
(место составления акта)

« 31 » октября 2019 г.  
14 час. 45 мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 108

По адресу/адресам: г. Грозный Старопромысловский район, г-к. Маяковского  
б/н.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 108 от: 18 октября 2019 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного образовательного учреждения «Специальная  
(коррекционная) общеобразовательная школа- интернат для детей с задержкой  
психического развития»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 31 » октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность

« » 201 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1/2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):  
(заполняется при проведении выездной проверки) Мусаев М-А.А.

✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Старший инспектор ОНД и ПР по городскому  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного  
округу «город Грозный» Темирсултанов Анзор Ахметович

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, Экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Зам. директора по безопасности  
Себиров Самах Мазаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица.

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации

в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности:


№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности (с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Лицо допустившее нарушение
1	2	3
1.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. (Основание: абз. 1 п. 61 ППР в РФ-390);	Директор Мусаев М-А.А
2.	На путях эвакуации в коридорах здания используется для покрытия пола горючий материал (деревянные полы, ковровые дорожки). (Основание: СНиП 21-01-97* п.6.25*; ст.4-6, 48-96 Федеральный закон № 123-ФЗ);	Директор Мусаев М-А.А
3.	Пожарный резервуар не обеспечен свободным подъездом пожарной техники с соответствующим покрытием дороги. (Основание: п. 9.28 СНиП 2-04-02- 84*.);	Директор Мусаев М-А.А
4.	Руководитель не обеспечил наличие ограждений на крыше (покрытии) здания с составлением соответствующего акта испытаний. (Основание: ППРФ 390 п.24);	Директор Мусаев М-А.А
5.	В помещении (библиотека) отсутствует первичные средства пожаротушения (огнетушитель). (Основание: ППРФ 390 п.472);	Директор Мусаев М-А.А
6.	Отсутствует оповещение людей о пожаре. (Основание: ст.ст.52 и 54, 83, 84 и 91 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 7;СП 3.13.130.2009 п.4 таб.2);	Директор Мусаев М-А.А
7.	Не предоставлена исполнительная документация по молниезащиты. (Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 50; СО 153-34.21.122-2003.);	Директор Мусаев М-А.А



8.	В складских помещениях отсутствуют пожарные извещатели. (Основание: ст.ст.52 и 54, 83, 84 и 91 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».);	Директор Мусаев М-А.А
----	---	--------------------------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Старший инспектор ОНД и ПР  
по городскому округу «город Грозный»  
капитан внутренней службы



А.А. Темирсултанов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Директор Мусаев М-А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » октября 2019г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25;



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364000, г. Грозный пр-т. Культуры 2.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ГРОЗНЫЙ»

**ПРЕДПИСАНИЕ № 108/1/51**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  
школа-интернат для детей с задержкой психического развития »

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Директору Мусаеву Муххамеду- Али Акбулатовичу

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора городского округа «город Грозный» по пожарному надзору № 108 от «18»  
октября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период с 10ч. 00 мин. «31» октября 2019г. по 12 ч. 00 мин.  
«31» октября 2019г.

проведена проверка Старшим инспектором ОНД и ПР по городскому округу «город  
Грозный» капитаном внутренней службы Темирсултановым А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для  
детей с задержкой психического развития » по адресу: г. Грозный г-к. Маяковского  
б/п.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Зам. директора по безопасности Себировым С.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- д- пис- а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен- ии (указывае- тся только выполнен- ие
1	2	3	4	5



1.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.	(Основание: абз. 1 п. 61 ППР в РФ-390);	До 17.02.2020г.	
2.	На путях эвакуации в коридорах здания используется для покрытия пола горючий материал (деревянные полы, ковровые дорожки).	Основание: СНиП 21-01-97* п.6.25*; ст.4-6, 48-96 Федеральный закон № 123-ФЗ);	До 17.02.2020г.	
3.	Пожарный резервуар не обеспечен свободным подъездом пожарной техники с соответствующим покрытием дороги.	(Основание: п. 9.28 СНиП 2-04-02-84*.);	До 17.02.2020г.	
4.	Руководитель не обеспечил наличие ограждений на крыше (покрытии) здания с составлением соответствующего акта испытаний.	(Основание: ППРФ 390 п.24);	До 17.02.2020г.	
5.	В помещении (библиотека) отсутствует первичные средства пожаротушения (огнетушитель).	(Основание: ППРФ 390 п.472);	До 17.02.2020г.	
6.	Отсутствует оповещение людей о пожаре.	(Основание: ст.ст.52 и 54, 83, 84 и 91 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 7;СП 3.13.130.2009 п.4 таб.2);	До 17.02.2020г.	
7.	Не предоставлена исполнительная документация по молниезащиты.	(Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 50; СО 153-34.21.122-2003.);	До 17.02.2020г.	
8.	В складских помещениях отсутствуют пожарные извещатели.	(Основание: ст.ст.52 и 54, 83, 84 и 91 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».);	До 17.02.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР  
по городскому округу «город Грозный»  
капитан внутренней службы



А.А. Темирсултанов

« 01 » ноября 2019 г.

Предписание к исполнению получил:



Директор Мусаев Муххамед- Али Акбулатович  
(должность, фамилия, инициалы)

« 01 » ноября 2019 г.